



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ)

ул. Белорусское шоссе, 10, г. Лангепас, тел. 2-01-12, E-mail: ond-langepas@mail.ru

Предписание № 18/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ ДСКВ «Сказка»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городов Лангепас и Покачи по пожарному надзору от «01» апреля 2021 года № 18, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» часов «00» мин. по «16» часов «30» мин. 21 апреля 2021 года и с «15» часов «30» мин. по «16» часов «30» мин. 23 апреля 2021 года

проведена плановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, капитаном внутренней службы Маркиным Станиславом Николаевичем

объекта защиты – здание, эксплуатируемое муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида «Сказка», расположенное по адресу: г. Покачи, ул. Таежная, д. 14,

совместно с заведующим МАДОУ ДСКВ «Сказка» Терновой Ольгой Владимировной, заместителем заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» Князевой Зумрут Адильхановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах на территорию детского сада, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда	абзац 4 п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 01.12.2021	

<p>пожарной техники. Не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проездах для их ручного открывания или дистанционного при наличии видео- и аудиосвязи с местом их установки</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в четвертом квартале 2021 года.

Старший инженер ОНДиПР (по городам Лангепас и Покачи)
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по ХМАО – Югре Маркин С.Н.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»
Тернова Ольга Владимировна
 (должность, фамилия, инициалы)


 (подпись)

«23» апреля 2021 г.